



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ, VODOPRÁVNÍ A DOPRAVY

oddělení územního a stavebního řízení
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/3111/2009/Zd
Č.j.: MUPC 5658/2009
Vyřizuje: Josefa Zdražilová
Tel.: 466 094 142
E-mail: jozka.zdrazilova@mestoprelouc.cz
Datum: 11.5.2009

Stavebník:

VOLARIS s.r.o., Koželužská 554, 537 01 Chrudim 1

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 31.3.2009 podala

VOLARIS s.r.o., Koželužská 554, 537 01 Chrudim 1

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

inženýrské sítě a komunikace pro RD "Na obci" – SO 5 - plynovod Přelouč

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 541/1, 605/26, 605/27, 751/22, 751/23, 763/1, 763/3, 763/6, 772/3, 773/1, 775, 776/49, 776/63, 776/65, 776/77, 778, 1808/1, 1809/1, 1809/2, 1809/3, 1809/4 v katastrálním území Přelouč provedené podle stavebního povolení ze dne 30.11.2007 č.j. ST 2163/2007/Zd.

Vymezení účelu užívání stavby:

SO 5 plynovod - STL plynovodní rozvody DN 63 s napojením u č.p. 1235 na stávající STL plynovod DN 200 potrubím DN 90

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 7.5.2009 s tímto výsledkem:

- v provedení stavby nebyly zjištěny žádné závady ani nedodělky, které by bránily trvalému užívání stavby a proto stavební úřad vydává kolaudační souhlas


Odůvodnění:

Dne 31.3.2009 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Stavební úřad provedl dne 7.5.2009 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.



Lubomír Novotný
vedoucí odboru

Obdrží:

účastníci (doručenky)
VOLARIS s.r.o.